



DLA RURY WODOCIĄGOWEJ



DLA RURY KANALIZACYJNEJ



BRANŻA SANITARNA  
- TECHNOLOGIA MONTAŻU  
I UKŁADANIA RUR W WYKOPIE

NIEDOPUSZCZALNE jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu, itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.  
NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.  
Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.  
Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10cm od krawędzi rury.  
Przygotowany materiał na podsypkę i obsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20cm, a w żadnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

<div>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI</div> <div>PRO-INWESJ</div>		23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115, tel./fax 81 825-18-10 www.pro-inwest.krasnik.pl; e-mail: biuro@pro-inwest.krasnik.pl NIP: 715-123-07-76; Regon: 432263370	
ZAMIERZENIE (ZAMÓWIENIE) / OBIEKT(Y):			
Nazwa:	Utworzenie Centrum miejscowości Zakrzówek,		
Adres:	Centrum Zakrzówka przy ul. Żeromskiego, 23-213 Zakrzówek,		
Nr ewid. działki (działek):	dz. nr ew. 728, 762/2, 763, 769, ob. geod. 060710_2.0018 - Zakrzówek, pow. krasnicki, woj. lubelskie.		
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):			
Imię nazwisko lub nazwa:	Gmina Zakrzówek		
Adres:	ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek,		
RYSUNEK:			
TYTUŁ:		SKALA:	NUMER:
BRANŻA SANITARNA - TECHNOLOGIA MONTAŻU I UKŁADANIA RUR W WYKOPIE		—	S4
Asystował:			
PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ:		SPRAWDZIŁ:	
DATA:	12.12.2013 r.	DATA:	12.12.2013 r.